IWAKI



イワキ次亜塩素酸注入ユニット

ポンプ下置式でガスロック解消



薬液タンクを一体化した次亜塩素酸ソーダ注入用のユニットです。

コンパクトでガスロックしにくいポンプ下置式。正確で確実な薬液注入が行えます。

タンクにポンプを組み込んで出荷しますので、据付けに余分な手間は不要。 便利で手軽な薬液注入ユニットです。

🚺 薬液注入ポンプ

高精度・高分解能の電磁定量ポン プEHN型を搭載。ポンプヘッド は次亜塩素酸ソーダ専用設計の高 圧縮ヘッドを採用。ポンプ室のデッ ドボリュームを少なくし、ガスを抜 けやすくしました。



2 薬液タンク

耐薬品性・耐衝撃性に優れたポ リエチレンタンクです。ガスロッ クしにくいポンプ下置式。外から 液面が確認できる半透明タイプ です。

3 被液防止カバー

ポンプを外部被液から守ります。



4 チャッキバルブ (標準付属品) 逆止弁の働きと同時に、サイフォ ンやオーバーフィードを防止します。



5 レベルセンサ (オプション)

ポンプと接続することで、タン クの液切れ時にポンプを自動停 止することができます。

6 レベルゲージ

暗い場所でも液面を確認すること ができます。

ETU-25N 型はオプションにて対応。 タンクドレンロに接続します。



型式表示

ETU - 25N - B11N

タンク容量

25N : 25 L V100N: 塩ビ 100 L **50NR**: 50 L **V200N**: 塩ビ 200 L

120N: 110 L

搭載薬液注入ポンプ

B11N: EHN-B11VC1R-55 **B21N**: EHN-B21VC1R-55

薬液注入ポンプ仕様

-2° , -2π11-12	FLIN	D44\/C	D041/C	
ポンプ型式	EHN	B11VC	B21VC	
最大吐出量	mL/min	38	100	
最高吐出圧力	MPa	1.0	0.4	
ストローク長	(有効調節範囲)%	50~100		
ストローク数	spm	1~360		
電源電圧	(50/60Hz 共通)	AC100~240V 単相		
絶縁階級 / その他 B 種絶縁 / サーマルプロテクタ内蔵 / 電源		夕内蔵 / 電源コード 1.5m 付		
標準付属品		チャッキバルブ(CA-1VC)、エアー抜き、		
		PVC ブレードホー	-ス(φ4×φ9)3m	
接液部材質		ポンプヘッド:PVC バル	ルブ:アルミナセラミックス	
		O リング:FKM ダイ ⁻	ヤフラム:PTFE+EPDM	


- ●最大吐出量は清水での最高吐出圧力時における値です。圧力が低い場合は、上記の値より多く吐出されます。
- ●吐出圧力が 0.12MPa 以下の場合は、オーバーフィード防止のため必ず付属のチャッキバルブをご使用ください。

チャッキバルブ仕様


型式	接 続		材質		
坐 式	IN(mm)	OUT(ネジ)	本体 スプリンク	スプリング	Οリング
CA-1VC	φ4×φ9 ブレードホース	R%および R½	PVC	ハステロイ C276	FKM

レベルセンサ仕様(オプション)

型式	LS-10V	LS-21V	LS-50V		
適応ユニット	ETU-25N	ETU-50NR	ETU-120N		
材質	本体:PVC、フロート:PP				
温度範囲	0~40℃				
最大使用電圧	AC125V(0.5A)				




外形寸法図(mm) ETU-25N 551) ETU-50NR 400 340±3 14



560

ETU-120N





安全に関するで注意 で使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。本カタログ に記載の写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。また、性能・寸法なども 改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

輸出に係るご注意 本カタログに記載の製品/部品は、外国為替および外国貿易法によって規制されて いる貨物(リスト規制)またはキャッチオール規制貨物に該当します。輸出の際は経済産業省の輸出許可が必要となる場合がありますのでご注意願います。

株式会社 イワキ 本社/〒101-8558 東京都千代田区神田須田町2-6-6 ニッセイ神田須田町ビル

製品に関するお問い合せはお近くの営業所へ… インターネットでのお問い合せは… www.iwakipumps.jp 東京支店 営業1部 Tel. 03(3254)2951 Fax. 03(5295)8271 名古屋支店 営業1部 Tel. 052(774)7631 Fax. 052(769)1677 Tel. 029(247)4861 Fax. 029(240)1359 密密密密密 営業2部 Tel. 03(3254)2959 Fax. 03(5295)8406 営業3部 Tel. 03(3254)2955 Fax. 03(5295)8422 営業2部 営業1部 Tel. 052(774)7631 Fax. 052(769)1677 Tel. 093(541)1636 Fax. 093(551)0053 本谷 業業業業業 Tel. 0263(40)0500 Fax. 0263(40)0517 Tel. 048(523)9186 Fax. 048(520)1398 所所所所所 九州支店 | 営業4部 | Tel. 03(3254)2954 | Fax. 03(5255)8422 | 大阪支店 | 営業1部 | Tel. 06(6943)644 | Fax. 06(6920)5033 | 営業2部 | Tel. 06(6943)644 | Fax. 06(6920)5033 Tel. 093(541)1636 Fax. 093(551)0053 Tel. 022(374)4711 Fax. 022(371)1017 Tel. 054(262)2181 Fax. 054(267)1021 Tel. 082(271)9441 Fax. 082(273)1528 営業2部 台 支 店所 県 営業 湯 営業 札 Tel. 011(704)1171 Fax. 011(704)1077 Tel. 087(834)2177 Fax. 087(863)3205 営業3部 Tel. 06(6943)6445 Fax. 06(6920)5033 Tel. 025(284)1521 Fax. 025(282)2206